

ZNS.621.1.2016.EK

Świdnica, dnia 8 listopada 2016 r.
za zwrotnym dowodem doręczenia

POSTANOWIENIE nr 219/16

Na podstawie art. 3 pkt 2, art. 10 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 z późn. zm.) i art. 78 ust. 1 pkt 2, art. 77 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 6 i 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy,

po zapoznaniu się z dokumentacją przekazaną pismem Wójta Gminy Dobromierz z dnia 10 października 2016 r. znak: RBiR.6220.3.7.2016, dot. wydania opinii o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia p.n. „Budowa Małej Elektrowni Wodnej o mocy 40 kW na upuszcie wody biologicznej zbiornika Dobromierz” w ramach zadania p.n.: „Zapewnienie dodatkowego źródła zasilania w energię elektryczną urządzeń zbiornika wodnego Dobromierz na rzece Strzegomce”,

Adres obiektu: działka nr 352/3, obręb Dobromierz

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław

opiniuje

pozytywnie środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na **budowie Małej Elektrowni Wodnej o mocy 40 kW na upuszcie wody biologicznej zbiornika Dobromierz” w ramach zadania p.n.: „Zapewnienie dodatkowego źródła zasilania w energię elektryczną urządzeń zbiornika wodnego Dobromierz na rzece Strzegomce”,** pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

UZASADNIENIE

W związku z wnioskiem Pana Michała Twardziszewskiego „Hydro Energy”, ul. Graniczna 23, 58-560 Jelenia Góra - pełnomocnika inwestora, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Budowa Małej Elektrowni Wodnej o mocy 40 kW na upuszcie wody biologicznej zbiornika Dobromierz” w ramach zadania p.n.: „Zapewnienie dodatkowego źródła zasilania w energię elektryczną urządzeń zbiornika wodnego Dobromierz na rzece Strzegomce”, Wójt Gminy Dobromierz, działając na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwrócił się pismem z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wydania opinii o środowiskowych warunkach realizacji przedsięwzięcia, załączając raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, opracowany przez Krzysztofa Kręciprocha i Pawła Kręciprocha (ProSilence Krzysztof Kręciproch, ul. Spychalskiego 13/112, 45-716 Opole).

Planowana inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), jako „elektrownie wodne”. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został nałożony przez Wójta Gminy Dobromierz postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na realizacji małej elektrowni wodnej – zabudowie turbiny typu Pelton o mocy 40 kW – na rurociągu zrzutowym wody biologicznej w km 58+200 rzeki Strzegomki w rejonie miejscowości Dobromierz na zbiorniku wodnym Jezioro Dobromierskie.

Podstawowymi zadaniami zbiornika jest magazynowanie wody w celu zaopatrywania w wodę mieszkańców gminy Dobromierz oraz miejscowości Świebodzice, wyrównywanie przepływów rzeki i ochrona przeciwpowodziowa obszarów położonych poniżej zbiornika.

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w granicach Książańskiego Parku Krajobrazowego.

Ponieważ rurociąg zrzutowy znajduje się w wieży zamknięć zbiornika, na jego obszarze przed zaporą czołową, zadanie inwestycyjne ograniczy się do wnętrza wieży zamknięć zbiornika (pow. 0,02 ha), bez ingerencji w jej elementy zewnętrzne lub konstrukcje. Turbina zostanie zamontowana z generatorem i zasuwami regulującymi dopływ wody do dysz wirnika. Prace montażowe będą polegać na wykonaniu wpięcia odcinka rurociągu stalowego do istniejącego rurociągu i zamontowaniu (dokotwieniu do istniejących konstrukcji betonowych wieży zamknięć) gotowego urządzenia turbiny. Rejon inwestycji ogranicza się do powierzchni ok. 12 m².

Turbozespół będzie wyposażony w automatykę sterowania i zabezpieczeń, pozwalającą na pracę bez ciągłego dozoru. Będzie więc obiektem bezobsługowym.

Zgodnie z analizą przeprowadzoną w raporcie, etap realizacji i likwidacji przedsięwzięcia nie będzie stanowił zagrożenia dla jakości wód podziemnych i powierzchniowych, oddziaływanie w zakresie emisji substancji pyłowych i gazowych ograniczone będzie do wnętrza wieży zamknięć zbiornika, prace montażowe nie będą stanowiły zagrożenia dla klimatu akustycznego w środowisku.

Na etapie eksploatacji mała elektrownia wodna nie będzie powodować emisji zanieczyszczeń i hałasu do środowiska, nie będzie powodować powstawania ścieków, nie będzie oddziaływać negatywnie na tereny przyrodnicze, klimat i krajobraz. Postępowanie z odpadami, których będzie powstawać niewielka ilość, będzie zgodne z obowiązującymi przepisami. Przedsięwzięcie nie będzie źródłem pola oraz promieniowania elektromagnetycznego, nie wpłynie na jakość wód powierzchniowych i podziemnych, tym samym nie będzie miało wpływu na jakość wody przeznaczonej do spożycia. Przedsięwzięcie nie powinno mieć negatywnego wpływu na życie i zdrowie ludzi, w związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy, zajął stanowisko jak na wstępie.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Świdnicy

Monika Bieżyńska

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Dobromierz, Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz + dodatkowy egzemplarz z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń
2. Michał Twardziszewski „Hydro Energy”, ul. Graniczna 23, 58-560 Jelenia Góra – pełnomocnik inwestora
3. Strony postępowania poprzez obwieszczenie