

Dobromierz, dnia 4 kwietnia 2017 r.

RBIR.271.9.2017

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dot. zapytania ofertowego na wykonanie modernizacji nawierzchni Sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce polegającą na wykonaniu renowacji parkietu oraz malowania ścian i sufitu sali gimnastycznej.

1. Jakich farb użyć do malowania ścian i sufitu (farba odporna na uderzenia typu noxan q142 czy farba do wymalowań wew. jeżeli taka to czy ma to być farba: akrylowa, akrylowo-lateksowa, lateksowa lub silikonowa.

Odp. Do malowania ścian zaleca się użycie farby akrylowo – lateksowej, do sufitu akrylowej w kolorze białym.

2. Jaka jest wysokość ścian i sufitów (konieczność użycia podnośnika lub rusztowań przejezdnych).

Odp. Wysokość ścian: 8,30 m. Zaleca się użycie rusztowań przejezdnych.

3. W zależności od wybranego materiału wykonać gruntowanie? (brak gwarancji producenta farb oraz nie normatywne zużycie farb przy braku).

Odp. Zaleca się wykonanie gruntowania ścian.

4. Jaka jest wielkość uszkodzonego parkietu z podbudową czy bez m2?

Odp. Parkiet ma drobne uszkodzenia oraz starty lakier w obrębie boiska do piłki siatkowej oraz przy wejściu do sali przy ławeczkach. Naprawa polegać będzie na szpachlowaniu, ewentualnie wymianie kilku klepek.

5. Co rozumieć pod pojęciem punktu L zapytania jak to skosztorysować i czego ma dotyczyć.

Odp. W zapytaniu ofertowym wskazane jest wykonanie wizji lokalnej w celu sporządzenia oferty. Punkt L zawiera prace nie wypunktowane w zapytaniu a niezbędne do użytkowania Sali.

6. W związku z tym, że podłoga na Sali gimnastycznej jest bardzo zniszczona i z dużym ubytkiem lakieru istnieje możliwość, że w wyniku cyklinowania nie uda się doprowadzić klepek parkietowych do koloru drewna i mogą pozostać ciemne miejsca na podłodze sportowej. Czy inwestor dopuszcza, aby na podłodze Sali pozostały ciemne miejsca nie możliwe do pełnego i bezpiecznego wycyklinowania do koloru drewna?

Odp. Zamawiający podejmie decyzję po pierwszym cyklinowaniu.

7. Czy inwestor dopuszcza za dodatkową odpłatnością użycie bejcy do ukrycia brudnych niemożliwych do bezpiecznego wycyklinowania klepek parkietowych na powierzchni boiska do siatkówki?

Odp. Bejcowanie proszę wycenić w osobnym kosztorysie jako prace dodatkowe. Zamawiający podejmie decyzję po cyklinowaniu.

8. Czy inwestor zakłada by po wycyklinowaniu i po polakierowaniu podłogi sportowej na Sali wymienić na nowe pierścienie i dekle zakrywające tuleje do siatkówki jeśli tak to proszę podać w jakiej ilości?

Odp. Zamawiający nie przewiduje wymiany. Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace w taki sposób, aby ich nie uszkodzić.

9. Czy w drzwiach wejściowych na salę gimnastyczną należy zamontować listwy progowe?

Odp. Zamawiający nie przewiduje montażu listew progowych.

10. Czy do oferenta będzie należało wymiana popękanych i zniszczonych kratki wentylacyjnych jeśli tak to proszę określić w jakiej ilości i czy mają to być kratki wykonane z odpornej na zniszczenie perforowanej blachy?

Odp. Montaż kratki wentylacyjnych plastikowych w ilości 12 szt. proszę wycenić w osobnym kosztorysie jako prace dodatkowe

11. Czy sala gimnastyczna: sufit i ściany, mają być pomalowane farbą emulsyjną w kolorze białym i czy do oferenta będzie również należało pomalowanie balkonu – siłowni?

Odp. Sufit i ściany w kolorze białym. Zamówienie obejmuje malowanie Sali gimnastycznej. Siłownia zostanie pomalowana przez Zamawiającego we własnym zakresie.

ZASTĘPCA WÓJTA

Eduard Kruplewski