

Opinia robocza ZUDP 200/ 07

Świdnica dn. 28.05.2007.

Załącznik do posiedzenia Z.U.D.P.**Dokumentacja Projektowa uzgodniona z poniższymi uwagami:**

1. Na terenie projektowanych robót występują ziemne urządzenia elektroenergetyczne będące w eksploatacji Zakładu Energetycznego Wałbrzych S.A (są zinwentaryzowane). Należy zachować wymaganą odległość projektowanych urządzeń od istniejącego ziemnego uzbrojenia elektroenergetycznego. Wymogi w zakresie stref ochronnych, skrzyżowań i zbliżeń określają normy PN N SEP-E-004 oraz PN-E-05100-1.
2. Przed przystąpieniem do robót (w terminie 7 dni) należy poinformować pisemnie Rejon Dystrybucji Energii w Strzegomiu o charakterze pracy, terminach i osobach odpowiedzialnych za nadzór techniczny.
3. Przy robotach gdzie występują kolizje z naszymi urządzeniami należy zlecić nadzór ze strony Rejonu Dystrybucji Energii w Strzegomiu.
4. Roboty zanikowe w miejscach kolizyjnych podlegają sprawdzeniu i odbiorowi przed zasypaniem przez przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Energii w Strzegomiu.
5. W przypadku uszkodzenia urządzeń elektroenergetycznych będących w eksploatacji EnergiaPro Koncernu Energetycznego egzekwowane będzie wyrównanie szkody zgodnie z Kodeksem Cywilnym art. 415.

BIURO PROJEKTOWANIA
I USŁUG TECHNICZNYCH
„PROKOM”
inż. Eugeniusz Piłat
58-200 Ozlerzoniów, ul. Przesmyk 7 tel. 831 15 90
fax 831 15 94 • NIP 882-108-16-30

Za zgodność z oryginałem

data 05.07 podpis 