

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.



OBSZAR TELEKOMUNIKACJI W ZIELONEJ GÓRZE
OBSZAR EKSPLOATACJI w WAŁBRZYCHU 58-300 ul.
Długa 60, tel. 074 8537537

Załącznik do uzgodnienia ZUDP Nr 200 /2007

Zielona Góra, dnia 25.05.2007r.

Uwagi i zastrzeżenia:

Prace ziemne przed zasypaniem podlegają bezwzględemu odbiorowi przez pracownika TPSA.

1. Roboty ziemne w miejscach kolizyjnych wykonywać ręcznie, ostrożnie, podlegają sprawdzeniu i aprobacie branżowego inspektora nadzoru, **obowiązuje strefa ochronna urządzeń telekomunikacyjnych po 1 metrze z każdej strony.**
2. Doziemne kable telekomunikacyjne zabudowane na głębokości 0,5-1,2 metra i mogą być nie zabezpieczone taśmą ostrzegawczą lub nie przykryte cegłą. Kanalizacja teletechniczna jedno i wielootworowa, zabudowana z rur PCV na głębokości 0,6-0,8 metra może być nie zabezpieczona taśmą ostrzegawczą. Kable jako przyłącza zabudowane w rurkach typu HDPE na głębokości 0,4-0,6 metra
3. Podkopane urządzenia telekomunikacyjne zabezpieczyć przed naciąganiem lub załamaniem kątownikami stalowymi na szerokości większej od wykopu po 1,5 metra z każdej strony.
4. Wykopy w miejscach kolizyjnych winny być zabezpieczone (oszałowane) przed obsunięciem się ziemi.
5. Zbliżenia i skrzyżowania z urządzeniami telekomunikacyjnymi wykonać zgodnie obowiązującymi normami. Planowane prace nie mogą spowodować przemieszczenia, osiadania i przerwania urządzeń telekomunikacyjnych. Jako środki ochronne należy bezwzględnie zastosować dwudzielne rury osłonowe Arota.
6. Roboty prowadzone w miejscach kolizyjnych każdorazowo przed zasypaniem podlegają sprawdzeniu i aprobacie przez pracownika Obszaru w Wałbrzychu poprzez spisanie odpowiedniej notatki (odnośnie kabli okręgowych i optotelekomunikacyjnych), celem ustalenia terminów spotkań należy nawiązać kontakt pod numerem telefonu 074 842 41 78. Miejsca kolizyjne z kablami sieci dostępowej przez pracownika Grupy Koordynacji i Utrzymania Sieci w Świdnicy pod numerem telefonu 074 8537 500.
7. W przypadku uszkodzenia urządzeń telekomunikacyjnych kosztami naprawy i poniesionych strat zostanie obciążony wykonawca robót łącznie z inwestorem.
8. O fakcie uszkodzenia kabli okręgowych, dalekosiężnych lub światłowodowych należy bezzwłocznie zawiadomić służbę dyspozytorską TP S.A. – telefon nr 074 840 84 00.
9. Na 14 dni przed przystąpieniem do robót zawiadomić pisemnie Telekomunikację Polską Pion Sieci w Zielonej Górze Dział Dysponent Operacyjny, tel. 068 325 30 06, fax. 068 326 19 23, adres 65-048 Zielona Góra. Aleja Niepodległości 10.

BIURO PROJEKTOWANIA
I USŁUG TECHNICZNYCH
„PROKOM”
inż. Eugeniusz Piłat
58-200 Dzierżoniów, ul. Przesmyk 7 tel. 831 15 90
fax 831 15 94 • NIP 882-108-16-30

Za zgodność z oryginałem

data 05.07.2007 podpis