

ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ  
w Dobromierzu  
58-170 Dobromierz, ul. Cmentarna 14  
tel. (074) 858-61-35  
NIP 884-23-88-084, REG. 890289267

Dobromierz, dnia 18.12.2006r.

**Biuro Projektowania  
i Usług Technicznych  
„PROKOM”  
ul. Przesmyk 7  
58-200 Dzierżoniów**

L.dz. ZOK/522.../06

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.12.2006r. Zakład Obsługi Komunalnej w Dobromierzu informuje, że zapewni dostawę wody do projektowanej inwestycji pn. „Budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka wraz z siecią rozdzielczą” z przeznaczeniem na cele:

a) bytowo-gospodarcze w ilości:  $Q_{maxh} - 5,0 \text{ dm}^3/\text{s}$

b) przeciwpożarowe w ilości:  $Q_{p-poż} - 10,0 \text{ dm}^3/\text{s}$ .

Cisnienie dyspozycyjne w miejscu wpięcia do sieci wodociągowej wynosi min. – 6 atm,  
max – 7 atm.

KIEROWNIK  
Zakładu Obsługi Komunalnej

*inż. Helena Kargol*

Za zgodność z oryginałem

data *06.12.2006* podpis *[podpis]*

BIURO PROJEKTOWANIA  
I USŁUG TECHNICZNYCH  
„PROKOM”  
*inż. Eugeniusz Piłat*  
58-200 Dzierżoniów, ul. Przesmyk 7 tel. 831 15 90  
• fax 831 15 94 • NIP 882-108-16-30