

Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych
w Warszawie

ODDZIAŁ POŁUDNIOWO-ZACHODNI
53-138 WROCŁAW

ul. Powstańców Śląskich 186
tel. 071/367-00-86 do 87

Wrocław, dnia 03/07/2001

GDDP.O.PZ-W.6/O /4350/273/2001

z dnia 08/06/2001

DRO-INSTAL - Pracownia
Projektowania i Nadzoru,
mgr inż. Strzelczyk Kazimierz,
58-200 Dzierżoniów,
ul. Świdnicka 24

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. nr 14 poz. 60, z późn. zmianami) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. nr 9 z 1980 r., z późn. zmianami), odpowiadając na Wasze pismo nr jw. Oddział Południowo-Zachodni GDDP we Wrocławiu uzgadnia projekt przebiegu trasy wodociągu o śr. 110 i doziemnego kabla energetycznego n/n oraz kolektora kanalizacji sanitarnej fi 315 dla potrzeb planowanego osiedla domków jednorodzinnych wraz z oczyszczalnią ścieków w zakresie kolizji z drogą krajową nr : 5, 34 w miejscowości: Dobromierz, Dobromierz - Serwinów na następujących warunkach:

Z uwagi na brak możliwości technicznych wykonania mocowania do konstrukcji kładki dla pieszych nad drogą krajową nr 5 należy przyjąć wariant II przekroczenia w/w drogi wodociągiem i kablem energetycznym.

Natomiast kolektorem sanitarnym należy przejść przez drogę krajową nr 34 przyjmując wariant I.

1. Na odcinkach równoległych do drogi wodociąg, kabel energetyczny i kolektor sanitarny układać zgodnie z przedłożonym projektem.
2. Tut. Dyrekcja zastrzega sobie prawo wezwania właściciela uzgodnionej niniejszym pismem infrastruktury do przełożenia jej poza pas drogowy lub w inne miejsce oraz odsunięcie od jezdni na koszt właściciela, w momencie przebudowy lub modernizacji w/w drogi krajowej.
3. Przejścia poprzeczne pod drogą wykonać bez naruszania konstrukcji jezdni, metodą wiercenia poziomego lub przeciskania stalowej rury ochronnej (alternatywnie HDP). Długość rury ochronnej ma być równa co najmniej łącznej szerokości jezdni, poboczy (chodników) i rzutów poziomych skarp. Rurę umieścić na głębokości min. 1,2 m licząc od poziomu nawierzchni do górnej krawędzi rury.
4. Roboty będą wykonywane bez ograniczania i wstrzymywania ruchu na w/w drodze krajowej.
5. Termin, czas trwania i szczegóły realizacji robót oraz kilometraż drogi ustalić z Rejonem Dróg Krajowych Wałbrzych, 58-306, ul. Wrocławska 142
6. Tut. Dyrekcja nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizację tych urządzeń ustalić z ich użytkownikami.

ZAZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

podpis
mgr inż. Kazimierz Strzelczyk

7. Niniejsze uzgodnienie nie jest jednoznaczne z zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego celem wykonania robót. O wydanie takiego zezwolenia należy wystąpić do tut. Dyrekcji za pośrednictwem Rejonu Dróg Krajowych, załączając dokumenty wymagane Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. (Dz.U. nr 6) z późniejszymi zmianami, łącznie z projektem oznakowania i zabezpieczenia robót zatwierdzonym przez tut. Dyrekcję, na 3 miesiące przed planowanymi robotami.
8. Za zajęcie pasa drogowego pobrana będzie opłata przewidziana w cytowanym powyżej Rozporządzeniu R.M.
9. Uzgodnienie obowiązuje na okres 2 lat i traci swą ważność w przypadku nie dotrzymania podanych warunków.
10. Niniejsze uzgodnienie jest równoznaczne ze zgodą na inwestowanie w pasie drogowym, tj. na działkach będących w zarządzie tut. Dyrekcji - w myśl ustawy "Prawo Budowlane".
11. Niniejsze uzgodnienie stanowi podstawę do ubiegania się o pozwolenie na budowę w odpowiednim organie władzy budowlanej.

Od niniejszego postanowienia nie służy zażalenie.

POUCZENIE

Na podstawie art. 144 kpa w związku z art. 127 § 3 kpa na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie. Strona niezadowolona z postanowienia może zwrócić się do Dyrektora Oddziału Południowo-Zachodniego GDDP we Wrocławiu o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

Z-ca DYREKTORA ODDZIAŁU

J. Bajor
mgr inż. Joanna Bajor

Do wiadomości:

1/ Rejon Dróg Krajowych Wałbrzych, 58-306, ul. Wrocławska 142
+ projekt.

Niniejszą sprawę prowadzi - Aleksandra Miś

81,50
Opłatę skarbową
uiszczono

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

podpis
mgr inż. Kazimierz Struśczyk