



ZAKŁAD ENERGETYCZNY WAŁBRZYCH S.A.
REJON DYSTRYBUCJI ENERGII W STRZEGOMIU
WYDZIAŁ EKSPLOATACJI

58-150 Strzegom, al. Wojska Polskiego 11, tel.85-49-411, 412, 413

Dnia 2001-12-19

ADRESAT:

Nasz znak:

RD-02/RE/ 3460 /01

Wasz znak:

Pracownia Projektowania i Nadzoru
DRO-INSTAL
ul. Świdnicka 24
58-200 Dzierżonów

Dotyczy:

uzgodnienia trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami
relacji Dobromierz - Serwinów.

uzgodniony

1. Przesłane plany są aktualne.
2. Na trasie projektowanych robót występują ziemne urządzenia elektroenergetyczne będące w eksploatacji ZE (są zinwentaryzowane). Należy zachować wymaganą odległość projektowanych urządzeń od istniejących słupów linii energetycznej, istniejącego i projektowanego ziemnego uzbrojenia elektroenergetycznego. Wymogi w zakresie stref ochronnych, skrzyżowań i zbliżeń określają normy PN-76/E-05125, PN-E-05100-1.
3. W miejscu kolizji z kablem, kabel należy zabezpieczyć osłonami dwudzielnymi np. „AROTA”.
4. Prace ziemne winny być prowadzone zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu MBiPMB z dnia 28.03.92 (w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych).
5. Przed przystąpieniem do robót (w terminie 7 dni) należy nas poinformować pisemnie o charakterze pracy, terminach i osobach odpowiedzialnych za nadzór techniczny.
6. Przy robotach gdzie występują kolizje z naszymi urządzeniami należy zlecić odpłatny nadzór.
7. W przypadku uszkodzenia naszych urządzeń, egzekwowane będzie wyrównanie szkody zgodnie z Kodeksem Cywilnym art. 415.
8. Rachunek za uzgodnienie płatny w ciągu 14 dni.
Konto: Bank Zachodni Oddział Strzegom 98 1090 2343 0000 0005 9800 0117.
9. Uzgodnienia dokonano na podstawie posiadanej dokumentacji, ważne 1 rok.

Załączniki: 1 kpl. map syt.-wys. z projekt. trasą.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

podpis

mgr inż. Kazimierz Strzelczyk

Rejon Dystrybucji Energii w Strzegomiu
KIEROWNIK

inż. Maciej Warot