

Świdnica, dnia 2002.04.22

POMIATOWE BIURO GEODEZJI I KATASTRU
w Świdnicy
ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
ul. Parkowa 2 58-100 Świdnica
tel.fax.(074) 852 33 74

PROTOKOŁ NR 96/02

uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Przedmiot uzgodnienia: **Modernizacja sieci wodociągowej
w Dobromierzu**

dla: Pracownia Projektowania i Nadzoru
DRO-INSTAL
mgr inż. Kazimierz Strzelczyk
Adres: Świdnicka 24 58-200 Dzierżoniów

na zlecenie z dnia: 2002.04.09 znak:

Data wpływu zlecenia do Zespołu: 2002.04.09

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

stwierdza **uzgodnienie** lokalizacji obiektu położonego:

Miejscowości: Dobromierz,
Ulice : Podgórna, Bolesława Chrobrego, Kościuszki, Ogrodowa, Krótka,
Cmentarna, Kościelna, Zielona,

Dokumentację przeanalizowaną w zakresie lokalizacji urządzeń
inżynierskich podziemnych i nadziemnych opiniuje się pozytywnie
z uwagami:

- * Uzyskać pozwolenie wodno-prawne na przekroczenie przewodem o średnicy 200 pod dnem rzeki Strzegomki **
- ** Istniejące rowy melioracyjne należy przekroczyć dołem z posadowieniem rzędnej górnej krawędzi rury osłonowej min. 1,0 m pod istniejącym dnem cieku /rowu/;
W terenie może wystąpić niezainwentaryzowana sieć drenarska w przypadku uszkodzenia, której należy powiadomić tutejszy Zarząd oraz dokonać jej naprawy na koszt inwestora.
Teren po wykonaniu robót należy doprowadzić do stanu pierwotnego. **

1. Zapewnić stały nadzór jednostek branżowych przy robotach ziemnych.
 2. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
- W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej

-VERTE-

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

podpis
mgr inż. Kazimierz Strzelczyk

3. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w paragrafie 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

4. Prace ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem oraz punktami osnowy geodezyjnej poziomej i pionowej należy prowadzić ręcznie z zachowaniem ostrożności.

5. Integralną częścią niniejszego protokołu jest ostateczna przez ZUDP plansza /plansze/ projektu usytuowania sieci lub obiektów.

6. Przy dalszym postępowaniu w przedmiotowej sprawie należy powołać się na nr niniejszego protokołu.

POWIATOWE BIURO
GEODEZJI I KATASTRU
w Świdnicy
ZESPÓŁ UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
ul. Parkowa 2, 58-100 Świdnica
tel./fax /074/ 852-33-74

Z UP. STAROSTY
PRZEWODNICZĄCY ZUDP
[Signature]
Paweł Kaśków

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

podpis
mgr inż. Kazimierz Szurlejczyk