

Regionalny Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Świdnicy

ul. Polna Droga 1 58-100 Świdnica

TELEFONY: centrala 852 30 58 fax. 852 22 34
Dyrektor Z-ca Dyrektora 851 45 27
e-mail: wzmnuwsw@wb.onet.pl

Konto BZ S.A. II/0 Świdnica 11202141-93158-139-3000
Regon - stat. nr identyfikacyjny 000581451
NIP 884 - 22 - 39 - 993

MK-460-24/ 612 / 02

Świdnica, dnia 2002.02.08.

**OF. PROJEKT s.c.
PROJEKTOWANIE**
ul. Łaciarska 7/1
50-104 Wrocław

Tut. Zarząd uzgadnia Projekt Budowlany wodociagu wiejskiego „Borów – Dzierzków” gm. Dobromierz pod następującymi warunkami :

1. Przekroczenia należy wykonać zgodnie z PB z zachowaniem rzędnych rur osłonowych, które dla poszczególnych cieków wynoszą :
 - a) Potok „Parowa” – ciek podstawowy – 221,60m n.p.m – 1,0 m poniżej istniejącego dna potoku.
 - b) ciek szczegółowe:
 - rów R-A - 222,80m n.p.m. – 1,0m poniżej istniejącego dna,
 - rów R-F - 221,50m n.p.m. – 1,0m poniżej istniejącego dna,
 - rów R-E - 220,00m n.p.m. - 1,0m poniżej istniejącego dna.
2. Na przekroczenie wodociągiem potoku „Parowa” należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne.
3. Uzgodnienie niniejsze ważne jest 2 lata od daty wydania.

Załącznik :

1.Faktura – 2 egz.

MK a/a

DYREKTOR
mgr inż. Stefan Mroczkowski

JN/ZK

ZA WZGLĘDNOŚĆ
z kryshałem

Andrzej Foremnik