

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
PION SIECI
OBSZAR W WAŁBRZYCHU



OF. PROJEKT S.C.
PROJEKTOWANIE
ul. Łaciarska 7/1
50-104 WROCŁAW

Wasze pismo z dnia 25.01.2002 r.

Znak L.dz. 8/T/02

Nasz znak: SRW/D – 2110/85/02/HK

Data 05.02.2002 r.

Sprawa: Uzgodnienia Nr 65/02 – projektowany wodociąg wiejski „BORÓW – DZIERZKÓW, gmina Dobromierz.

Na załączonych planach sytuacyjnych istniejące urządzenia telekomunikacyjne sieci miejscowej, wysowane i oznaczone geodezyjnie, poprawione kolorem pomarańczowym naniesione są zgodnie z posiadaną dokumentacją i sytuacją w terenie.

Projektowane prace związane z budową wodociągu wiejskiego będą wykonywane na trasie doziemnych kabli telekomunikacyjnych i na zbliżeniach do niech oraz linii telefonicznych napowietrznych.

Uwagi i zastrzeżenia:

1. Roboty ziemne w miejscach kolizyjnych wykonywać ręcznie, ostrożnie, pod nadzorem przedstawiciela Oddziału Systemów Dostępowych w Świdnicy, obowiązuje strefa ochronna urządzeń telekomunikacyjnych po 1 metrze z każdej strony.
2. Doziemne kable telekomunikacyjne zabudowane na głębokości 0,5-1,2 metra i mogą być nie zabezpieczone taśmą ostrzegawczą lub nie przykryte cegłą.
3. Roboty ziemne na zbliżeniach do linii telefonicznych napowietrznych wykonywać tak aby nie naruszyć ustoju słupów oraz ich wzmocnień.
4. Podkopane urządzenia telekomunikacyjne zabezpieczyć przed naciągnięciem lub załamaniem kątownikami stalowymi na szerokości większej od wykopu po 1,5 metra z każdej strony.
5. Wykopy w miejscach kolizyjnych winny być zabezpieczone (oszalowane) przed obsunięciem się ziemi.
6. Roboty zanikowe w miejscach kolizyjnych każdorazowo przed zasypaniem podlegają sprawdzeniu przez przedstawiciela Oddziału Systemów Dostępowych w Świdnicy, ul. Lelewela 3, telefon stacjonarny nr 851 35 35.
7. Zbliżenia i skrzyżowania z urządzeniami telekomunikacyjnymi wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.
8. W przypadku uszkodzenia urządzeń telekom. kosztami naprawy i poniesionych strat zostanie obciążony wykonawca robót łącznie z inwestorem.
9. Na 14 dni przed przystąpieniem do robót zawiadomić pisemnie Oddział Systemów Dostępowych w Świdnicy.
10. Odpisy niniejszego pisma Adresat dołączy do wszystkich egz. dokumentacji dla robót określonych w nagłówku.
11. Za wydanie powyższego uzgodnienia zostanie pobrana opłata zgodnie z Zarządzeniem Nr 10 Dyrektora TP S.A. ZT w Wałbrzychu z dnia 10.04.1995r.

Załącznik 10

Do wiadomości:
SRW/D Świdnica + zał. 9

Z up. DYREKTORA OBSZARU
Pionu Sieci TP S.A. w Wałbrzychu

Jacek Pacholski

ZA ZGODNOŚĆ
z oryginałem

Edmund Fokemniak

ul. Słowackiego 20a
58-300 Wałbrzych
Poland
tel. (+4874) 231-11
fax (+4874) 267-77
polpak 171141207

84-267-77