



**ZAKŁAD ENERGETYCZNY WAŁBRZYCH S.A.**  
**REJON DYSTRYBUCJI ENERGII W STRZEGOMIU**  
**WYDZIAŁ EKSPLOATACJI**

58-150 Strzegom, al. Wojska Polskiego 11, tel. 85-49-411, 412, 413

Dnia 2002-02-08

ADRESAT:

Nasz znak:

RD-02/RE/ 242 /02

Wasz znak: L.dz/9/T/02

Projektowanie  
„OF. PROJEKT„  
ul. Łaciarska 7/1  
50-104 Wrocław

Dotyczy:

uzgodnienia trasy projektowanego wodociągu wiejskiego relacji Borów-Dzierzków.

**uzgodniony**

1. Przesłane plany są aktualne.

2. Na terenie projektowanych robót występują ziemne urządzenia elektroenergetyczne /zinwentaryzowane i wrysowano orientacyjną trasę kabli nn – na rys. oznaczono kolorem czerwonym będące w eksploatacji ZE oraz innych użytkowników. Należy zachować wymaganą odległość projektowanych urządzeń od istniejącego ziemnego uzbrojenia elektroenergetycznego. Wymogi w zakresie stref ochronnych, skrzyżowań i zbliżeń określają normy PN-76/E-05125, PN-E-05100-1.

*Należy dodatkowo uzgodnić ww P.B. z innymi właścicielami uzbrojenia ziemnego.*

3. Prace ziemne winny być prowadzone zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu MBiPMB z dnia 28.03.92 (w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych).

4. Przed przystąpieniem do robót ( w terminie 7 dni) należy nas poinformować pisemnie o charakterze pracy, terminach i osobach odpowiedzialnych za nadzór techniczny.

5. Przy robotach gdzie występują kolizje z naszymi urządzeniami należy zlecić odpłatny nadzór.

6. W przypadku uszkodzenia naszych urządzeń, egzekwowane będzie wyrównanie szkody zgodnie z Kodeksem Cywilnym art. 415.

7. Rachunek za uzgodnienie płatny w ciągu 14 dni.

Konto: Bank Zachodni Oddział Strzegom 98 1090 2343 0000 0005 9800 0117.

8. Uzgodnienia dokonano na podstawie posiadanej dokumentacji, ważne 1 rok.

Załączniki: 1 kpl. dokumentacji.

Rejon Dystrybucji Energii w Strzegomiu  
**KIEROWNIK**  
Inż. Maciej Warot  
ZA ZGODNOŚĆ  
R. 02.02.02  
02.02.02