

Dobromierz *12*.02.2016r.

RBiR.634. 3.2016

AKR INŻ
Robert Ryżak
Smardze 3
63-620 Smardze

I. Urząd Gminy Dobromierz przedstawia niżej wymienione warunki przyłącza do sieci wodociągowej dla projektowanej świetlicy wiejskiej w Jaskulinie, działka nr 82/1 :

1/ Wykonanie wpięcia do istniejącej sieci wodociągowej z rury PVC Ø110 (na odcinku zaznaczonym kolorem żółtym na załączonej mapce) przy użyciu nawiertki na rurę PVC Ø110 , (zamknięcie wody teleskopowe + obudowa – skrzynka żeliwna) + zasuwa klinowa na rurze PE Ø 40 , średnica rury PE wykonywanego przyłącza Ø40 .

2/ Przyłącze wodociągowe winno być zakończone zaworem grzybkowym Ø 3/4" (przed wodomierzem – 1 szt.) , reduktorem ciśnieniowym Ø 3/4" (1szt.) , zaworem zwrotnym antyskażeniowym Ø 3/4" (1szt) , wodomierzem Ø 3/4"(1szt) , zaworem kulowym Ø3/4" za wodomierzem (1 szt.)

3/ Po ułożeniu rur w wykopie , przed zasypaniem wykonawca winien zgłosić do odbioru roboty zakrywane do Urzędu Gminy Dobromierz .

4/ Do odbioru przyłącza wodociągowego należy przedłożyć :

- protokół z próby ciśnienia
- wniosek na zawarcie umowy na dostawę wody
- inwentaryzację geodezyjną po wykonawczą wykonanego przyłącza w skali 1:1000.

Uwagi :

1. Zgłoszenie do odbioru przyłącza ułożonego w gruncie , właściciel nieruchomości winien dokonać 3 dni przed rozpoczęciem prac ziemnych
2. Niniejsze warunki przyłącza wodociągowego są ważne przez okres 3 lat od daty wydania .

Z up. Wójta
Edward Krumpelowski
Zastępca Wójta

SPECJALISTA
ds. urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych
Jan Madeja



GMINA DOBROMIERZ
58-170 Dobromierz, Plac Wolności 24
tel. /074/ 8586217, 8586206
fax /074/ 8586460
NIP 884-23-65-479 Regon 890718343
(6) pow. Świdnica



OZNACZENIA:

81	Numery działek objęte inwestycją
	Granice działek
PROJEKTOWANE ELEMENTY KANALIZACJI WG POZWOLENIA NA BUDOWĘ NR 697/2010 USUNIĘTE Z ZAKRESU INWESTYCJI W 2015r. ZGODNIE Z NINIEJSZYM PROJ. BUD. ZAMIENNYM	
	Zbiorny kanał sanitarny grawitacyjny o średnicy DN200mm, PVC
	Przyłłącze kanalizacyjne oraz podłączenie budynku o średnicy DN160mm, PVC
	Studzienka kanalizacyjna
PROJEKTOWANE ELEMENTY KANALIZACJI WG POZWOLENIA NA BUDOWĘ NR 697/2010 POZOSTAJĄCE W ZAKRESIE INWESTYCJI I UJĘTE W NINIEJSZYM PROJ. BUD. ZAMIENNYM	
	Zbiorny kanał sanitarny grawitacyjny o średnicy DN200mm, PVC-U Nazwa i numer kanału sanitarnego
	Zbiorny kanał sanitarny grawitacyjny o średnicy DN160mm, PVC-U Nazwa i numer kanału sanitarnego
	Przyłłącze kanalizacyjne oraz podłączenie budynku o średnicy DN160mm, PVC-U
	Studzienka kanalizacyjna
NOWOPROJEKTOWANE ELEMENTY KANALIZACJI UJĘTE W PROJ. BUDOWLANYM ZAMIENNYM W ROKU 2015	
	Zbiorny kanał sanitarny grawitacyjny o średnicy DN200mm, PVC-U Nazwa i numer kanału sanitarnego
	Zbiorny kanał sanitarny grawitacyjny o średnicy DN160mm, PVC-U Nazwa i numer kanału sanitarnego
	Przyłłącze kanalizacyjne oraz podłączenie budynku o średnicy DN160mm, PVC-U
	Studzienka kanalizacyjna
DG-1	Skrzyżowanie przewodu kanalizacyjnego z drogą gminną – przewiert rury osłonowej RO 1 – numer skrzyżowania
RD-1	Skrzyżowanie przewodu kanalizacyjnego z ciekim lub rowem oznaczonym numerem działki ewidenc. 1 – numer skrzyżowania
RR-1	Skrzyżowanie przewodu kanalizacyjnego z rowem nie mającym określonego wydzielonego nr działki 1 – numer skrzyżowania

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

P. I. O. Ś. EKOWOD® Sp. z o. o. 51-608 Wrocław, ul. Al. L. Różyckiego 1c, tel.: (71) 348 63 17			
Nazwa i adres obiektu budowlanego:	Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jaskulin, Siodlkowice i Szymanów wraz z przesylem do oczyszczalni ścieków w Serwinowie Gmina Dobromierz Powiat swidnicki, woj. dolnoslaskie	Data:	11.2015r.
Specjalności i numery uprawnień budowlanych do sporządzania projektów:	Projektant: mgr inż. Wojciech MICHALAK Spec. instalacyjno-inżynieryjna w zakresie: *sieci wodociąg. i kanalizac. 454/94/UW	Podpis	10
	Sprawdzający: mgr inż. Szymon KARBOWIAK Spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, went., gazowych, wod.-kan. 300/DOŚ/11	Nr rys.:	
Przedmiot (tytuł) rysunku:	Projekt zagospodarowania i uzbrojenia terenu – plansza 10	Skala:	1:1000