


Łącznie 62 szt paneli PV P265 Wp = 16430 Wp  
Pochylenie paneli: 22° (1-32), 12° (33-62) w stosunku do  
horyzontu pld  
Odstęp między panelami 210 cm.



|                        |                                                                                                                                                        |                                                                                             |       |         |                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA   | PRACOWNIA PROJEKTOWA KATARZYNA SKAZA-OZIMEK<br>ul. Modrzewiowa 13, 55-040 Bielony Wrocławskie<br>tel. +48602638208 katarzyna.skaza-ozimek@skaza.com.pl |                                                                                             |       |         |                |
| TEMAT                  | TERMOMODERNIZACJA GIMNEGO OŚRODKA KULTURY I REKREACJI<br>INSTALACJA FOTOWOLTAYCZNA                                                                     |                                                                                             |       |         |                |
| LOKALIZACJA            | GOKSiR w Dobromierzu ul. Plac Wolności 19 58-170 Dobromierz<br>dz. nr 137/33, obręb Dobromierz pow. Świdnica                                           |                                                                                             |       |         |                |
| INWESTOR               | GMINA DOBROMIERZ<br>Dobromierz , ul.Plac Wolności 24 , 58-170 Dobromierz                                                                               |                                                                                             |       |         |                |
| Instalacje Elektryczne | PROJEKTANT                                                                                                                                             | mgr inż. Daniel Kociemba<br>Upewnienio budowlane nr 129/DOŚ/06<br>w spec. IE bez ograniczeń |       |         |                |
|                        | SPRZEMOZAJĄCY                                                                                                                                          | inż. Andrzej Brtons<br>Upewnienio budowlane nr 59/90/DUW<br>w spec. IE                      |       |         |                |
|                        | OPRACOWNE                                                                                                                                              | mgr inż. Lucjon Łopuszanski                                                                 |       |         |                |
| INFORMACJE             | NR PROJEKTU                                                                                                                                            | STADIUM                                                                                     | SKALA | DATA    | REWIZJA        |
|                        | P8                                                                                                                                                     |                                                                                             | 1:100 | 03.2016 | A              |
| TEMAT RYSUNKU          | Rozmieszczenie paneli PV na dachu - widok zach.                                                                                                        |                                                                                             |       |         |                |
|                        |                                                                                                                                                        |                                                                                             |       |         | NR RYS.<br>F02 |