











- Uwagi:**
1. Studzienka S1-S3, S5-S10, S3 z betonu C35/45(B45) mrozoodpornego i wodoszczelnego-stopień nasiąkliwości do 5% połączenie kręgów na uszczelką gumową stożkową SBR lub EPDM, stopnie włazowe powlekane w kolorze jaskrawym. Dłoty do studzienki szczelne -prfabrykowane.
 2. Studzienka S4 z tworzywa.
 3. Włazy kl. D400 żelwne lub z wypełnieniem betonowym z wentylacją

BPU BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH NIP 886-236-73-75 Edward D. Krowczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wąbrzych tel. 662 515 058 e-mail: ekrowczyk.bpu@wp.pl									
Inwestor			Gmina Dobromierz					Stadium	
Objekt i adres			Sieć kanalizacji sanitarnej – w ul. Zielonej m. Dobromierz dz.nr 88/2, 91/42 obr.4 Dobromierz, AM 1					PW Bręzna Sanitarna	
Projektant:			inż. E.D. Krowczyk					Spec: inż. sanitarne	
B. sanitarne			75/DO5/05					08.18	
Sprawdzający:								Skala	
B. sanitarne								-----	
Tytuł rysunku			Schematy kinet					Nr rys. IS3	