



# Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego

ul. Powstańców 12  
58-140 Jaworzyna Śląska

Tel. 74 66 22 920; faks. 74 855 14 15; e-mail: pt@sdps.swidnica.pl; www.sdps.swidnica.pl

Jaworzyna Śląska. 3.12.2018 r.

*Emilia*

PT.410. *93* .2018

Urząd Gminy Dobromierz  
Plac Wolności 24

**7008/18/DG**

Wpłynęło dn. 12-12-2018

Przyjęto przez:  
Janina Bojarska



01V002BQN

Gmina Dobromierz  
Plac Wolności 24  
58-170 Dobromierz

dot. koncepcji budowy kanalizacji w miejscowościach Borów, Roztoka i Jugowa

Stosownie do wniosku nr RbIR.7011.174.2018 z dnia 2.10.2018 r. w sprawie wstępnej zgody na cel budowlany związany z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz – II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej” w pasie drogowym dróg powiatowych 2924D działka nr 118, 88/3, 54, 48, 11/1 obręb Borów, 2794D działka nr 586/3, 614, 601/2, 687/3, 689/1, 676, 678 obręb Roztoka, 429/1, 483, 423/1 obręb Jugowa, 2883D działka nr 663/2 obręb Roztoka, 2921D działka nr 448/1 obręb Jugowa, 2916D działka nr 428 obręb Jugowa; *152 dr. Borów doposażenie* **DYREKTOR SŁUŻBY DROGOWO-MOSTOWEJ** *Janina Bojarska*  
**wstępnie akceptuję przedstawioną koncepcję** przy spełnieniu niżej podanych warunków:

1. Sieć kanalizacji sanitarnej projektować poza jezdniami (pobocza, pasy zieleni) na odcinkach dróg, na których istnieje taka możliwość.
2. W przypadku, gdy sieć będzie przebiegała w jezdni, po wykonaniu prac inwestor zobowiązany będzie do odtworzenia jezdni na całej jej szerokości.
3. Po wykonaniu robót związanych z ułożeniem sieci, należy całkowicie wymienić grunt z zachowaniem właściwego zagęszczenia.
4. Przejścia poprzeczne pod drogami w miejscach, gdzie sieć będzie projektowana poza jezdnią i poza pasem drogowym, wykonać metodą przewiertu/przecisku bez naruszenia warstw konstrukcyjnych jezdni.

Na etapie projektowania sieci kanalizacji sanitarnej, należy wystąpić do tut. Służby Drogowej na lokalizację w/w urządzeń w pasie dróg powiatowych i uzyskanie szczegółowych warunków na jej umieszczenie.

**DYREKTOR**  
Służby Drogowej  
Powiatu Świdnickiego  
*Marek Olesiński*

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a